

Kurināmās šķeldas piegāde

SIA "SALDUS SILTUMS" 2021.g./2022.g. apkures sezonai

Šķeldas parametri:

1. Piegādātās šķeldas maksimāli pieļaujamais relatīvais mitrums ne vairāk kā 50% un zemākā kurināmā siltumspēja (Qzd) ne mazāka par 2,254 MWh/t.
2. Piegādātās šķeldas minimāli pieļaujamais relatīvais mitrums ne zemāk kā 35%, ar zemāko kurināmā siltumspēju (Qzd) ne mazāka par 3,133 MWh/t.
3. Kurināmā īpašības (% saturs):
 - Šķelda ne mazāk kā 80%
 - Drupināta miza līdz 15%;
 - Zāģskaidas līdz 3%.
4. Šķeldas vidējie izmēri G x P x B, 50 x 40 x 15(mm).
 - Izmēri virs 150 mm pieļaujams līdz 2 % no katras kravas apjoma;
 - Izmēri zem 5 mm pieļaujams līdz 10 % no katras kravas apjoma;
5. Šķeldā nedrīkst būt koksnes pārstrādes atkritumi, kas neatbilst minētajiem izmēriem.
6. Šķeldā nedrīkst būt smiltis, akmeņi, metāls vai citi materiāli (vielas), sniegs, ledus.
7. Šķelda nedrīkst būt sākusi sadalīties.
8. Pelnu saturs kurināmajā līdz 4%.

Plānotie kopējie piegādes apjomi ~ 15 000 MWh.

Piedāvājumā jābūt:

1. cenai par 1MWh šķeldas piegādi līdz katlu mājai, kuru uzskaita siltumenerģijas skaitītājs pēc apkures katla;
2. cenai par 1MWh šķeldas piegādi līdz apkures iekārtas padeves mehānismiem, kuru uzskaita siltumenerģijas skaitītājs pēc apkures katla;
3. pirms līguma noslēgšanas, bankas garantija 50 000 eiro vērtībā.

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2021.gada 01.jūnijam plkst. 9:00. Vēlāk saņemtie piedāvājumi netiks vērtēti.